



Die Untersuchungsergebnisse des Kantonalen Laboratoriums für das Jahr **2019** haben ergeben, dass das Trinkwasser der Gemeinde Vechigen den gesetzlichen Anforderungen entspricht:

Probenahmestelle	Bakteriologische Qualität	Gesamthärte in franz. Härtegraden (°f)	Nitratgehalt in mg/l	Herkunft des Wassers
Wasserversorgung Vechigen				
Untere Druckzone (Oberstufenschulhaus, Boll)	einwandfrei	15,2 Härtebereich: „mittelhart“	2,4	Quellwasser (UV-behandelt)
Obere Druckzone (Reservoir Hohliebe Kammer 2)	einwandfrei	20,5 Härtebereich: „mittelhart“	5,2	Grundwasser (UV-behandelt)
Obere Druckzone (Im Obermoos, Verteilnetz)	einwandfrei	20,7 Härtebereich: „mittelhart“	5,4	Quellwasser (UV-behandelt)
Wasserversorgung Dentenberg (WV Worb)				
Reservoir Dentenberg, Kammer links	einwandfrei	17,4 Härtebereich: „mittelhart“	4,2	Aareninfiltrat (Chlorbehandlung)
Wasserversorgung Utzigen - Genossenschaft				
Reservoir Spirche	einwandfrei	29,2 Härtebereich: „hart“	15,9	Quellwasser (UV Behandelt)
Schulhaus Utzigen	einwandfrei	29,2 Härtebereich: „hart“	15,9	Quellwasser (UV Behandelt)
Pumwerk / DRV Pflegeheim	einwandfrei	30,5 Härtebereich: „hart“	20,8	Quellwasser (UV behandelt)
WV Lindental	einwandfrei	21,2 Härtebereich: „mittelhart“	6,4	Quellwasser
WV Littewil	einwandfrei	27,0 Härtebereich: Härtebereich: „hart“	10	Quellwasser
WV Aetzrütti	einwandfrei	25,0 Härtebereich: Härtebereich: „mittelhart“	25	Quellwasser

Weitere Auskünfte betreffend Wasserversorgung oder Wasserqualität können bei der Gemeindeverwaltung, Telefon Nr. 031 838 00 30, eingeholt werden.